DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°12

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°12

CARACTERISTIQUES DE LA RESERVE INCENDIE EXISTANTE

DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°12

La réserve incendie existante de 240m^3 respecte le RDDECI :

- Elle se situe sur un terrain militaire dont l'accès est interdit au public, et n'a pas besoin d'être entourée d'une clôture périphérique ;
- Elle se trouve au même niveau que l'aire de stationnement du véhicule des pompiers (pas de pente), à moins de 8m ;
- Elle comporte deux raccords DN100 (1 raccord pour 120m^3), situés face à l'accès, à une hauteur conforme (entre 50 et 80cm du sol) ;
- Elle est accessible en permanence aux véhicules des pompiers car une zone interdite de stationnement de plus de 32m² est matérialisée au sol par des traits jaunes (voir photo n°2) ;
- La SSIS de la base procède à un exercice avec ce réservoir, une fois par trimestre, afin de vérifier qu'il est opérationnel.

Les photos ci-après représentent cette réserve incendie actuellement présente sur le site.

DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°12