



**LEGENDE**

**Recoupements**

- Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite CPI U10 §4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
- Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite Bloc U10§4a CF2h (hors façades)  
Accès uniquement par des sas
- Limite recoupement bloc 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- - - Limite comp. CO25 (Cloison CF1h30 et Porte PF1/2h pour issues, Porte PF1h30 pour communication avec CO25)
- - - Dispositif de franchissement CO10

**Désenfumage**

- Circulation désenfumée mécaniquement
- Circulation désenfumée naturellement
- Passerelle CO10 désenfumable
- Circulation désenfumable (Raccord ZAG)

**Evacuation**

- IS Issue de secours
- Issue de secours pour évacuation Rdc
- Issue de secours pour évacuation Etc
- Issue de secours pour évacuation Rdj
- Issue de secours pour évacuation CUR

**Repérages**

- Locaux à Risques Importants (LRI)
- Locaux à Risques Moyens (LRM)
- Escaliers
- Colonne de distribution d'énergie électrique
- Gaine technique fluides médicaux
- Monte malade équipé d'un dispositif d'appel prioritaire

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  
DE RENNES PONTCHAILLOU**

**CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL**  
# NOUVEAU CHU RENNES

**CONSTRUCTION D'UN CENTRE  
CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL**

BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE  
1-01 47 41 85 11 - E-01 48 04 07 75  
S.A.S. au capital de 50 000 euros  
R.C.S. de Paris B 433 535 278 - APE : 7420A  
Ingénierie Conception Construction Cegelec

**PC40.7  
PLAN SECURITE INCENDIE  
NIVEAU 2**

échelle : 1/200

CCI	PCI	EDE	-	SSI	PLAN	TZS	N2	4007	C
PROJET	PHASE	EMETTEUR	N° LOT	DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO	INDICE

CCI-PCI-EDE\_-SSI-PLAN-TZS-N2-4007-C

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

JUIN 2020