



LEGENDE

Recouvrements

- Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite CPI U10 §4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
- Limite recouvrement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite Bloc U10§4a CF2h (hors façades)
- Accès uniquement par des sas
- Limite recouvrement bloc 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- - - Limite comp. CO25 (Cloison CF1h30 et Porte PF1/2h pour Issues, Porte PF1h30 pour communication avec CO25)

Désenfumage

- Circulation désenfumée mécaniquement
- Circulation désenfumée naturellement
- Passerelle CO10 désenfumable
- Circulation désenfumable (Raccord ZAG)
- Code du travail: Désenfumage des locaux > 100m² en sous-sol
- Raccord ZAG (Désenfumage LRI)

Evacuation

- IS Issue de secours
- Issue de secours pour évacuation Rdc
- Issue de secours pour évacuation Etage
- Issue de secours pour évacuation Rdj
- Issue de secours pour évacuation CUR

Repérages

- Locaux à Risques Importants (LRI)
- Locaux à Risques Moyens (LRM)
- Escaliers
- Colonne de distribution d'énergie électrique
- Gaine technique fluides médicaux
- Monte malade équipé d'un dispositif d'appel prioritaire

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES PONTCHAILLLOU

CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL
NOUVEAU CHU RENNES

CONSTRUCTION D'UN CENTRE CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL

BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE
17, rue Duguesclin - 75003 Paris
R.C.S. : Paris B 438 834 298 - APE : 742A
Généralistes Architectes - SIRET : 524415

PC40.6
PLAN SECURITE INCENDIE
NIVEAU 1

échelle : 1/200

CCI	PCI	EDE	-	SSI	PLAN	TZS	N1	4006	C
PROJET	PHASE	EMETTEUR	N° LOT	DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO	INDEXE

CCI-PCI-EDE_-SSI-PLAN-TZS-N1-4006-C

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

JUIN 2020