



ZA3 : Ensemble des niveaux N5/N6/N7

LEGENDE COMPARTIMENTAGE	
	Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
	Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
	Limite ZP U10 §4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
	Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
	Limite Bloc U10§4a CF2h (hors façades) Accès uniquement par des sas
	Limite Recoupement Blocs 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
	Tableau Répétiteur de Confort

- NIVEAU 6**
- **ZA3** → Zone d'alarme pour le niveau N5, N6 et N7
- Zones de désenfumage**
- **ZF61.1** → Circulation ouest unité hospitalisation 5
 - **ZF61.2** → Circulation nord unité hospitalisation 6
 - **ZF62.1** → Circulation nord-ouest unité hospitalisation 6
 - **ZF62.2** → Circulation est unité hospitalisation 7
 - **ZF63.1** → Circulation est unité hospitalisation 7
 - **ZF63.2** → Circulation sud unité hospitalisation 8
 - **ZF64.1** → Circulation sud unité hospitalisation 8
 - **ZF64.2** → Circulation ouest unité hospitalisation 5
 - **ZF65** → Circulation noyau central

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE RENNES PONTCHAILLOU**

CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL
NOUVEAU CHU RENNES

**CONSTRUCTION D'UN CENTRE
CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL**

**PLAN DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DESENFUMAGE**

Echelle : 1:200

CCI	PCI	ARI	-	BSI	PLAN	TZS	N6	4036	B
PROJET	PHASE	EMETTEUR	N° LOT	DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO	INDICE

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

JUIN 2020