








JUN 2020

	Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
	Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
	Limite ZP U10 §4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
	Limite recouplement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
	Limite Bloc U10§4a CF2h (hors façades) Accès uniquement par des sas
	Limite Recouplement Blocs 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
	Tableau Répétiteur de Confort

- **ZC01** → Hall / Cafétéria / Admissions
- **ZC02** → Ambulatoire / Réhabilitation extra-blocs 1 à 4 et intra-blocs
- **ZC03** → Réhabilitation extra-blocs 5 à 6
- **ZC04** → Accès urgences
- **ZC05** → Bloc opératoire Secteur B
- **ZC06** → Détente / Lounge
- **ZC07** → Sas Logistique