



**LEGENDE**

**Recoupements**

- Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite CPI U10 \$4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
- Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite Bloc U10\$4a CF2h (hors façades)  
Accès uniquement par des sas
- Limite recoupement bloc 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- - - Limite comp. CO25 (Cloison CF1h30 et Porte PF1/2h pour issues, Porte PF1h30 pour communication avec CO25)
- Dispositif de franchissement CO10

**Désenfumage**

- Circulation désenfumée mécaniquement
- Circulation désenfumée naturellement
- Passerelle CO10 désenfumable
- Circulation désenfumable (Raccord ZAG)

**Code du travail: Désenfumage des locaux > 100m² en sous-sol**

- Raccord ZAG (Désenfumage LRI)

**Evacuation**

- IS Issue de secours
- Issue de secours pour évacuation Rdc
- Issue de secours pour évacuation Etage
- Issue de secours pour évacuation Rdj
- Issue de secours pour évacuation CUR

**Repérages**

- Locaux à Risques Importants (LRI)
- Locaux à Risques Moyens (LRM)
- Escaliers
- Colonne de distribution d'énergie électrique
- Gaine technique fluides médicaux
- Monte malade équipé d'un dispositif d'appel prioritaire

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES PONTCHAILLOU**

**CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL**

# NOUVEAU CHU RENNES

**CONSTRUCTION D'UN CENTRE CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL**

**PC40.10**

**PLAN SECURITE INCENDIE**

**NIVEAU 5**

échelle : 1/200

CCI PCI EDE SSI PLAN TZS N5 4010 C

PROJET PHASE EMETTEUR N° LOT DISCIPLINE TYPE ZONE NIVEAU NUMERO INDICE

CCI-PCI-EDE\_SSI-PLAN-TZS-N5-4010-C

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

JUIN 2020