

ZA1 : Ensemble des niveaux
RJ/RC/N1/N2

LEGENDE COMPARTIMENTAGE

	Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
	Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
	Limite ZP U10 §4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
	Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
	Limite Bloc U10§4a CF2h (hors façades) Accès uniquement par des sas
	Limite Recoupement Blocs 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
	Tableau Répétiteur de Confort

NIVEAU 2

- ZA1 → Zone d'alarme pour les niveaux RJ, RC, N1 et N2

Zones de désenfumage

- ZF06 → Escalier Détente Lounge
- ZF21 → Circulation vestiaires noyau central
- ZF22 → Circulation vestiaires Est
- ZF23 → Circulation GAP Backoffice
- ZF24 → Atrium
- ZF26 → Passerelle de liaison entre les bâtiments CCI et CCP

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE RENNES *PONTCHILLOU*



CONSTRUCTION D'UN CENTRE
CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL



PLAN DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DESENFUMAGE

Echelle : 1:200

CCI	PCI	ARI	-	BSI	PLAN	TZS	N2	4032	B
PROJET	PHASE	EMETTEUR	N° LOT	DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO	INDICE

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

JUIN 2020