



LEGENDE

Recoupements

- Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite CPl U10 §4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
- Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite Bloc U10§4a CF2h (hors façades)
- Accès uniquement par des sas
- Limite recoupement bloc 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite comp. CO25 (Cloison CF1h30 et Porte PF1/2h pour issues, Porte PF1h30 pour communication avec CO25)
- Dispositif de franchissement CO10

Désenfumage

- Circulation désenfumée mécaniquement
- Circulation désenfumée naturellement
- Passerelle CO10 désenfumable
- Circulation désenfumable (Raccord ZAG)
- Code du travail: Désenfumage des locaux > 100m² en sous-sol
- Raccord ZAG (Désenfumage LRI)

Evacuation

- Issue de secours
- Issue de secours pour évacuation Rdc
- Issue de secours pour évacuation Etage
- Issue de secours pour évacuation Rdj
- Issue de secours pour évacuation CUR

Repérages

- Locaux à Risques Importants (LRI)
- Locaux à Risques Moyens (LRM)
- Escaliers
- Colonne de distribution d'énergie électrique
- Gaine technique fluides médicaux
- Monte malade équipé d'un dispositif d'appel prioritaire

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE RENNES **PONTCHAILLOU**

CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL

NOUVEAU CHU RENNES

CONSTRUCTION D'UN CENTRE
CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL

VINCI **SOGEA** **BRUNET SAUHAIR ARCHITECTURE** **edeis**

SERTCO **BRUNET SAUHAIR ARCHITECTURE** **edeis**

17, rue Dupetit-Boussard - 75003 Paris
01 47 33 11 00
R.C.S. - Paris B 418334 278 - APE : 742A
Ordre des Architectes - S046415

PC40.5
PLAN SECURITE INCENDIE
REZ-DE-CHAUSEE

échelle : 1/200

| CCI | PCI | EDE | N° LOT | DISCIPLINE | TYPE | ZONE | NIVEAU | NUMERO | INDICE |
|--------|-------|----------|--------|------------|------|------|--------|--------|--------|
| PROJET | PHASE | EMETTEUR | | | | | | | |