



LEGENDE

Recouvrements

- Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite CPI U10 §4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
- Limite recouvrement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite Bloc U10§4a CF2h (hors façades)
- Accès uniquement par des sas
- Limite recouvrement bloc 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite comp. CO25 (Cloison CF1h30 et Porte PF1/2h pour issues, Porte PF1h30 pour communication avec CO25)

Dispositif de franchissement CO10

Désenfumage

- Circulation désenfumée mécaniquement
- Circulation désenfumée naturellement
- Passerelle CO10 désenfumable
- Circulation désenfumable (Raccord ZAG)

Code du travail: Désenfumage des locaux > 100m² en sous-sol

- Raccord ZAG (Désenfumage LRI)

Evacuation

- IS Issue de secours
- Issue de secours pour évacuation Rdc
- Issue de secours pour évacuation Etage
- Issue de secours pour évacuation Rj
- Issue de secours pour évacuation CUR

Repérages

- Locaux à Risques Importants (LRI)
- Locaux à Risques Moyens (LRM)
- Escaliers
- Colonne de distribution d'énergie électrique
- Gaine technique fluides médicaux
- Monte malade équipé d'un dispositif d'appel prioritaire

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE RENNES PONTCHAILLOU**

CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL

NOUVEAU CHU RENNES

**CONSTRUCTION D'UN CENTRE
CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL**

BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE

T : 01 44 61 88 91 F : 01 48 04 04 79

S.A.S. au capital de 50 000 euros

R.C.S. de Rennes B 381 200 000

SERTCO **edéis** **Cegelec**

**PC40.4
PLAN SECURITE INCENDIE
REZ-DE-JARDIN**

échelle : 1/200

CCI	PCI	EDE	SSI	PLAN	TZS	RJ	4004	C
PROJET	PHASE	EMETTEUR	N° LOT	DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO
CCI-PCI-EDE-SSI-PLAN-TZS-RJ-4004-C							INDICE	