



LEGENDE

Recoupements

—

 Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)

—

 Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)

—

 Limite CPI U10 \$4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)

—

 Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)

—

 Limite Bloc U10\$4a CF2h (hors façades)
Accès uniquement par des sas

—

 Limite recoupement bloc 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)

—

 Limite comp. CO25 (Cloison CF1h30 et Porte PF1/2h pour issues, Porte PF1h30 pour communication avec CO25)

—

 Dispositif de franchissement CO10

Désenfumage

—

 Circulation désenfumée mécaniquement

—

 Circulation désenfumée naturellement

—

 Passerelle CO10 désenfumable

—

 Circulation désenfumable (Raccord ZAG)

●

 Code du travail: Désenfumage des locaux > 100m² en sous-sol

●

 Raccord ZAG (Désenfumage LRI)

Evacuation

IS

 Issue de secours

→

 Issue de secours pour évacuation Rdc

→

 Issue de secours pour évacuation Etage

→

 Issue de secours pour évacuation Rdj

→

 Issue de secours pour évacuation CUR

Repérages

■

 Locaux à Risques Importants (LRI)

■

 Locaux à Risques Moyens (LRM)

■

 Escaliers

■

 Colonne de distribution d'énergie électrique

■

 Gaine technique fluides médicaux

■

 Monte malade équipé d'un dispositif d'appel prioritaire

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE RENNES PONTCHAILLOU

CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL
NOUVEAU CHU RENNES

CONSTRUCTION D'UN CENTRE
CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL

VINCI

SOGEA

SERTCO

BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE

edeis

BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE

S.A.S. au capital de 50 000 euros
R.C.S. - Paris B 43836 218 - APE : 742A
Ordre des Architectes - S06415

Armor
Ingénierie

Frank Route
Consultants

Cegelec

PC40.9
PLAN SECURITE INCENDIE
NIVEAU 4

échelle : 1/200

CCI	PCI	EDE	—	SSI	PLAN	TZS	N4	4009	C
PROJET	PHASE	EMETTEUR	N° LOT	DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO	INDICE

CCI-PCI-EDE_SSI-PLAN-TZS-N4-4009-C

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

JUIN 2020