

ZA2 : Ensemble des niveaux N3/N4

LEGENDE COMPARTIMENTAGE

- Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZP U10 §4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
- Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite Bloc U10§4a CF2h (hors façades) Accès uniquement par des sas
- Limite Recoupement Blocs 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)

TRC — Tableau Répétiteur de Confort

NIVEAU 3

- **ZA2** → Zone d'alarme pour le niveau N3 et N4

Zones de désenfumage

- **ZF24** → Atrium
- **ZF31** → Circulation forum médical / Hôtel de garde
- **ZF32** → Circulation accès unités USC CTCV
- **ZF35** → Circulation noyau central
- **ZF37** → Passerelle de liaison entre les bâtiments CCI et CCP
- **ZF38.1** → Circulation ouest adjacente Atrium
- **ZF38.2** → Circulation est adjacente Atrium

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES *PONTCHAILLOU*

CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL
NOUVEAU CHU RENNES

CONSTRUCTION D'UN CENTRE CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL

BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE
17, rue Duputel - Tours - 75003 Paris
T : 01 44 61 88 00 - F : 01 48 05 04 79
Ordre des Architectes : SD6415

PLAN DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DESENFUMAGE

Echelle : 1:200

CCI	PCI	ARI	_	BSI	PLAN	TZS	N3	4033	B
PROJET	PHASE	EMETTEUR	N° LOT	DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO	INDICE

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE — JUIN 2020