



NIVEAU TERRASSE TECHNIQUE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

LEGENDE

Recoupements

- Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite CPI U10 \$4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
- Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite Bloc U10\$4a CF2h (hors façades)
Accès uniquement par des sas
- Limite recoupement bloc 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- - - Limite comp. CO25 (Cloison CF1h30 et Porte PF1/2h pour issues, Porte PF1h30 pour communication avec CO25)
- Dispositif de franchissement CO10

Désenfumage

- Circulation désenfumée mécaniquement
- Circulation désenfumée naturellement
- Passerelle CO10 désenfumable
- Circulation désenfumable (Raccord ZAG)
- Code du travail: Désenfumage des locaux > 100m² en sous-sol
- Raccord ZAG (Désenfumage LRI)

Evacuation

- IS Issue de secours
- Issue de secours pour évacuation Rdc
- Issue de secours pour évacuation Etage
- Issue de secours pour évacuation Rdj
- Issue de secours pour évacuation CUR

Repérages

- Locaux à Risques Importants (LRI)
- Locaux à Risques Moyens (LRM)
- Escaliers
- Colonne de distribution d'énergie électrique
- Gaine technique fluides médicaux
- Monte malade équipé d'un dispositif d'appel prioritaire

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE RENNES *PONTCHAILLOU*



CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL

NOUVEAU CHU RENNES

CONSTRUCTION D'UN CENTRE
CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL



BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE

17, rue Dupetit-Mignans - 75003 Paris
T : 01 44 61 88 40 F : 01 48 04 04 79
Email : contact@brunetsaunier.fr
Ordre des Architectes : 5046415





Ordre des Architectes : 5046415

PC40.12
PLAN SECURITE INCENDIE
NIVEAU 7

échelle : 1/200

CCI

PCI

EDE

—

SSI

PLAN

TZS

N7

4012

C

PROJET

PHASE

EMETTEUR

N° LOT

DISCIPLINE

TYPE

ZONE

NIVEAU

NUMERO

INDICE

CCI-PCI-EDE_-SSI-PLAN-TZS-N7-4012-C

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

JUIN 2020