



LEGENDE

Recoupements

- Limite ZP - ZC (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite ZMA (Cloison CF1h et Porte PF1/2h)
- Limite CUI U10 \$4b (Cloison CF1h et Porte PF1h)
- Limite recoupement 600m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite Bloc U10\$4a CF2h (hors façades)
- Accès uniquement par des sas
- Limite recoupement bloc 1000m² (Cloison CF1h et Porte CF1/2h)
- Limite comp. CO25 (Cloison CF1h30 et Porte PF1/2h pour issues, Porte PF1h30 pour communication avec CO25)
- Dispositif de franchissement CO10

Désenfumage

- Circulation désenfumée mécaniquement
- Circulation désenfumée naturellement
- Passerelle CO10 désenfumable
- Circulation désenfumable (Raccord ZAG)
- Code du travail: Désenfumage des locaux > 100m² en sous-sol
- Raccord ZAG (Désenfumage LRI)

Evacuation

- IS Issue de secours
- Issue de secours pour évacuation Rdc
- Issue de secours pour évacuation Etage
- Issue de secours pour évacuation Rdj
- Issue de secours pour évacuation CUR

Repérages

- Locaux à Risques Importants (LRI)
- Locaux à Risques Moyens (LRM)
- Escaliers
- Colonne de distribution d'énergie électrique
- Gaine technique fluides médicaux
- Monte malade équipé d'un dispositif d'appel prioritaire

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES PONTCHAILLOU

CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL
NOUVEAU CHU RENNES

CONSTRUCTION D'UN CENTRE CHIRURGICAL & INTERVENTIONNEL

PC40.8
PLAN SECURITE INCENDIE
NIVEAU 3

échelle : 1/200

CCI	PCI	EDE	—	SSI	PLAN	TZS	N3	4008	C
PROJET	PHASE	EMETTEUR	N° LOT	DISCIPLINE	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO	INDEXE

CCI-PCI-EDE_-SSI-PLAN-TZS-N3-4008-C

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

JUIN 2020