


**PROTEG'HABITAT****Frédéric FOURNIER**8, chemin de la Forge - ZAE de la Gare  
55200 COMMERCY

Tél port: 06.24.42.27.74 Fax: 03.29.46.41.50 Email: proteghabitat@orange.fr

VERIFICATION REALISEE LE:  
lundi 21 décembre 2020**FICHE DE VERIFICATION****INFORMATION**

<u>Gestionnaire du point d'eau</u>	<u>Références point d'eau</u>	<u>Photo du point d'eau</u>
Nom: COPARY Adresse: 2, Place Pierre gaxotte Commune: 55800 REVIGNY SUR ORNAIN Téléphone: 03.29.78.75.69 Email: direction@copary.fr	Marque: Joinville Référence: Année: 1960 Divers:	

**REFERENCES DU POINT D'EAU**

Commune: REVIGNY SUR ORNAIN

Adresse: Rue de la Tresse Meuse Métal

Coordonnées GPS: 48,825512 - 48°49'31,84''N - 5,006753 - 4°0'24,31''E

N° d'identification: 43

Domaine: PUBLIC ☒ PRIVE ☐**POTEAU INCENDIE**Conduite de 80: ☐Conduite de 100: ☒Conduite de 200: ☐

Distance entre le PI et la chaussée comprise en 1 et 5 mètres:

Oui ☒ Non ☐

Dispositif de protection en cas d'emplacement vulnérable:

Oui ☐ Non ☒

Volume de dégagement autour du PI de 50 centimètres

Oui ☒ Non ☐

Bouchons symétriques de DN 65 avec son joint

Oui ☒ Non ☐

Bouchons symétrique de DN 100 avec son joint

Oui ☒ Non ☐

Hauteur du raccord central entre 40 et 55 centimètres

Oui ☒ Non ☐

Fermeture de pied de poteau

Oui ☒ Non ☐

Présence du carré de manoeuvre

Oui ☒ Non ☐

PI opérationnel sinon justifier dans observation(s)

Oui ☒ Non ☐**MESURES**

Pression statique:	3,5	Bars
Débit sous 1 bars:	45	M3
Débit maximum:	55	M3

**REMARQUE(S)**Prévoir numérotation, prévoir remplacement d'un bouchon de 65  
manquant**AGENT VERIFICATEUR**

F.FOURNIER

**MESURE(S) CORRECTIVE(S)**

REMARQUE(S)	Réalisé le: