



**PROTEG'HABITAT**

Frédéric FOURNIER


8, chemin de la Forge - ZAE de la Gare  
55200 COMMERCY

VERIFICATION REALISEE LE:  
mardi 11 juillet 2023

Tél port: 06.24.42.27.74 Fax: 03.29.46.41.50 Email: [proteghabitat@orange.fr](mailto:proteghabitat@orange.fr)

FICHE DE VERIFICATION

**INFORMATION**

<u>Gestionnaire du point d'eau</u>	<u>Références point d'eau</u>	<u>Photo du point d'eau</u>
Nom: COPARY Adresse: 2, Place Pierre gaxotte Commune: 55800 REVIGNY SUR ORNAIN Téléphone: 03.29.78.75.69 Email: <a href="mailto:direction@copary.fr">direction@copary.fr</a>	Marque: Joinville Référence: Année: 1960 Divers:	

**REFERENCES DU POINT D'EAU**

Commune: REVIGNY SUR ORNAIN

Adresse: Rue de la Tresse Meuse Métal

Coordonnées GPS: 48,825512 - 48°49'31,84''N - 5,006753 - 4°0'24,31''E

N° d'identification: 43

Domaine: PUBLIC ☒ PRIVE ☐

**POTEAU INCENDIE**

Conduite de 80: ☐

Conduite de 100: ☒

Conduite de 200: ☐

Distance entre le PI et la chaussée comprise en 1 et 5 mètres:	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Dispositif de protection en cas d'emplacement vulnérable:	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Volume de dégagement autour du PI de 50 centimètres	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Bouchons symétriques de DN 65 avec son joint	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Bouchons symétrique de DN 100 avec son joint	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Hauteur du raccord central entre 40 et 55 centimètres	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Fermeture de pied de poteau	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Présence du carré de manoeuvre	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
PI opérationnel sinon justifier dans observation(s)	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>

**MESURES**

Pression statique:	3,9	3,5	Bars
Débit sous 1 bars:	48	45	M3
Débit maximun:	58	55	M3

**AGENT VERIFICATEUR**

F.FOURNIER

**REMARQUE(S)**

~~Prévoir numérotation, prévoir remplacement d'un bouchon de 65~~  
~~manquant~~

**MESURE(S) CORRECTIVE(S)**

REMARQUE(S)	Réalisé le:









**PROTEG'HABITAT**

Frédéric FOURNIER

8, chemin de la Forge - ZAE de la Gare

55200 COMMERCY


VERIFICATION REALISEE LE:

mardi 11 juillet 2023

Tél port: 06.24.42.27.74 Fax: 03.29.46.41.50 Email: [proteghabitat@orange.fr](mailto:proteghabitat@orange.fr)

FICHE DE VERIFICATION

**INFORMATION**

<u>Gestionnaire du point d'eau</u>	<u>Références point d'eau</u>	<u>Photo du point d'eau</u>
Nom: COPARY Adresse: 2, Place Pierre gaxotte Commune: 55800 REVIGNY SUR ORNAIN Téléphone: 03.29.78.75.69 Email: <a href="mailto:direction@copary.fr">direction@copary.fr</a>	Marque: Bayard Référence: PN16 Année: 2011 Divers:	

**REFERENCES DU POINT D'EAU**

Commune: REVIGNY SUR ORNAIN

Adresse: Rue de la Tresse Henry Espaces Verts

Coordonnées GPS: 48,825315 - 48°49'31,13"N - 4,995730 - 4°59'44,63"E

N° d'identification: 41

Domaine:

PUBLIC



PRIVE



**POTEAU INCENDIE**

Conduite de 80: ☐

Conduite de 100: ☒

Conduite de 150: ☐

Distance entre le PI et la chaussée comprise en 1 et 5 mètres:

Oui ☒ Non ☐

Dispositif de protection en cas d'emplacement vulnérable:

Oui ☐ Non ☒

Volume de dégagement autour du PI de 50 centimètres

Oui ☒ Non ☐

Bouchons symétriques de DN 65 avec son joint

Oui ☒ Non ☐

Bouchons symétrique de DN 100 avec son joint

Oui ☒ Non ☐

Hauteur du raccord central entre 40 et 55 centimètres

Oui ☒ Non ☐

Fermeture de pied de poteau

Oui ☒ Non ☐

Présence du carré de manoeuvre

Oui ☒ Non ☐

PI opérationnel sinon justifier dans observation(s)

Oui ☒ Non ☐

**MESURES**

Pression statique: 3,6 4 Bars

Débit sous 1 bars: 60 48 M3

Débit maximun: 73 69 M3

**REMARQUE(S)**

~~Prévoir manœuvre, prévoir remplacement d'un bouchon 65~~  
~~manquant, prévoir nettoyage autour du poteau~~

**AGENT VERIFICATEUR**

F.FOURNIER

**MESURE(S) CORRECTIVE(S)**

REMARQUE(S)	Réalisé le:



