



PROTEG'HABITAT

Frédéric FOURNIER


8, chemin de la Forge - ZAE de la Gare
55200 COMMERCY

Tél port: 06.24.42.27.74 Fax: 03.29.46.41.50 Email: proteghabitat@orange.fr

VERIFICATION REALISEE LE:
lundi 21 décembre 2020

FICHE DE VERIFICATION

INFORMATION

<u>Gestionnaire du point d'eau</u>	<u>Références point d'eau</u>	<u>Photo du point d'eau</u>
Nom: COPARY Adresse: 2, Place Pierre gaxotte Commune: 55800 REVIGNY SUR ORNAIN Téléphone: 03.29.78.75.69 Email: direction@copary.fr	Marque: Bayard Référence: PN16 Année: 2011 Divers:	

REFERENCES DU POINT D'EAU

Commune: REVIGNY SUR ORNAIN

Adresse: Rue de la Tresse Henry Espaces Verts

Coordonnées GPS: 48,825315 - 48°49'31,13"N - 4,995730 - 4°59'44,63"E

N° d'identification: 41

Domaine: PUBLIC ☒ PRIVE ☐

POTEAU INCENDIE

Conduite de 80: ☐

Conduite de 100: ☒

Conduite de 150: ☐

Distance entre le PI et la chaussée comprise en 1 et 5 mètres:	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Dispositif de protection en cas d'emplacement vulnérable:	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Volume de dégagement autour du PI de 50 centimètres	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Bouchons symétriques de DN 65 avec son joint	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Bouchons symétrique de DN 100 avec son joint	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Hauteur du raccord central entre 40 et 55 centimètres	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Fermeture de pied de poteau	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Présence du carré de manoeuvre	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
PI opérationnel sinon justifier dans observation(s)	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>

MESURES

Pression statique:	4	Bars
Débit sous 1 bars:	48	M3
Débit maximum:	69	M3

AGENT VERIFICATEUR

F.FOURNIER

REMARQUE(S)

Prévoir numérotation, prévoir remplacement d'un bouchon 65 manquant, prévoir nettoyage autour du poteau

MESURE(S) CORRECTIVE(S)

REMARQUE(S)	Réalisé le: